


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер филиала
 «Сибирский»
 Ю.В.Радченко
 «16»  2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На предмет определения характера и объёма ремонтных работ

Комиссия в составе: заместитель директора-главный инженер Радченко Ю.В.
 председателя комиссии _____
 членов комиссии: начальник РЭС «Юргинский» Тетеркин С.В.
 заместитель главного инженера Маслич А.В.
 начальник ЭТУ Цыпляков С.В.
 начальник ПТО Маслов М.Н.

Провела обследование ВЛ-10 кВ: отпайка от Ф. Н-15 до ТП-Н-15-7, воздушные и кабельные линии 6260 м, №инв.864015092, Томская обл., н.п.Нелюбино, в/з №3
 (наименование и инвентарный номер объекта)

Для определения объемов работ по реконструкции оборудования на 2016 г.

Физические показатели

№№	Характеристика объекта	Физические показатели
1.	Назначение объекта	Обеспечение электрической энергией потребителей ТП-Н-15-7
2.	Год постройки	1968
3.	Год последнего к / ремонта	-
4.	Марка провода	АС-35
5.	Уровень напряжения	10 кВ
6.	Протяжённость общая, м	6260
7.	Протяжённость ремонтируемая, м	250

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами установлено следующее

№ п.п.	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	Провод АС-35	вытягивание провода, естественное старение металла	м	250	замена СИП
2	Опора деревянная на ж/б приставке	загнивание древесины, старение и разрушение	шт	3	замена

		ж/б элементов опор			
3	Опора анкерная ж/б	естественное старение ж/б стоек, множественные сколы и повреждения	шт	1	замена

Выводы и предложения комиссии:

Электрооборудование ВЛ-10 кВ: отпайка от Ф. Н-15 до ТП-Н-15-7 находится в удовлетворительном состоянии, и используется по назначению.

В соответствии с требованиями ПУЭ, в целях безопасности и надежности электроснабжения потребителей, необходимо произвести замену ВЛ-10 кВ отпайки от Ф. Н-15 до ТП-Н-15-7 на участке от оп. №1 до оп. №4.

Члены комиссии:


(подпись)


А.В. Маслич


(подпись)

С.В. Цыпляков


(подпись)

М.Н. Маслов


(подпись)

С.В. Тетеркин